

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de agosto de 2022

La Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. solicita el presupuesto que se detalla a continuación:

MANTENIMIENTO DE ALARMA ANTIINCENDIOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EN EL PALACIO DE MAQUA

Se solicita presupuesto para el mantenimiento de la central de alarma contra incendios, así como de los extintores y BIES del edificio Palacio de Maqua, sito en la calle La Cámara, número 23.

El presupuesto incluirá al menos 1 visita trimestral, en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes operaciones:

CENTRAL DE ALARMA (Modelo: DETNOV CCD-104, Nº de detectores: 30):

- ✓ Revisión del sistema de detección de incendios del Centro (detectores, pulsadores y sirenas).
- ✓ Elaboración de informes.

EXTINTORES (7 unidades extintores 5kg. CO2 y 12 unidades extintores polvo 6kg. ABC):

- ✓ Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor.
- ✓ Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.
- ✓ Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

BIES (5 unidades):

- ✓ Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
- ✓ Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
- ✓ Comprobación de la estanquidad de los racores y mangueras y estado de las juntas
- ✓ Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón).

El precio incluirá la mano de obra para la realización de los trabajos.

Período de contrato: 09/08/22 al 09/08/2023

Las ofertas podrán presentarse hasta el 08 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, por correo electrónico dirigido a curtidora@curtidora.com o en el domicilio social de la sociedad:

Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A.

Gutiérrez Herrero, 52

33402 Avilés

Tfno. 985 551 833

